

Kijelölt szervezet: ÉMI-TÜV SÜD Kft., 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

A gazdálkodó szervezet

neve:	UTVASUT-SZEGED KFT.
címe:	6750 Algyő, Jura Ipari park 52/a. ép.
telephelye/osztálya/gyártóüzeme:	6750 Algyő, Jura Ipari park 52/a. ép.
telefonszáma:	+36 62-267-246
email címe:	utvasutszegedkft@utvasut.hu.hu
kapcsolattartó neve, beosztása:	Wachtler László ügyvezető igazgató
telefonszáma, e-mail címe:	utvasut@utvasut-szeged.hu

A vizsgálat tárgyát képező tevékenység (18. § (1)):

Veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló- létesítményeinek

- | | |
|--|--|
| ☒ gyártása | ☒ helyszíni technológiai szerelése |
| ☒ javítása / átalakítása | ☐ szivárgásvizsgálata |
| ☒ időszakos ellenőrző vizsgálata | ☐ tisztítása |

Az eljárás célja:

a gyártómű tanúsító / felügyeleti / megújító / kibővítő vizsgálata

A vizsgálat alapját képező szabványok, rendeletek:

- | | | |
|---|--|---|
| ☒ 216/2019 (X.5.) Korm. rendelet | ☒ 8/2018 (VIII.17.) ITM rendelet | ☒ MSZ EN 13480-4 |
| ☒ 98/2001 (IV.15.) Korm. rendelet | ☒ MSZ EN ISO 3834-2 | ☒ MSZ 09 57.0033-1990 |
| ☒ 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet | ☒ MSZ EN ISO 9001: | ☐ egyéb: |

A vizsgálat módszere:

- | | |
|---|--|
| ☒ technológiai dokumentum vizsgálat | ☒ minőségügyi dokumentumok vizsgálata |
| ☒ üzemleírás vizsgálat | ☒ környezetvédelmi dokumentumok vizsgálata |
| ☒ munkavédelmi dokumentum vizsgálat | ☒ tűzvédelmi dokumentumok vizsgálata |
| ☒ helyszíni bejárás | ☒ egyéb: Hegesztési tevékenység szabályozása |

I. Általános adatok

A helyszíni vizsgálat időpontja: 2020.04.07.

Résztvevők:

A vizsgált szervezet részéről:

MAKRA LÁSZLÓNÉ (gazdasági vezető, ügyvezető igazgató által meghatalmazott,
ZSITNYÁNSZKI ZOLTÁN tartályvizsgáló szakértő
NAGY LÁSZLÓ minőségirányítási vezető

az ÉMI-TÜV SÜD Kft. részéről: CZIBERE GÁBOR
szakértő

Üzemleírás (ha szükséges):

(az üzemleírás mellékelhető külön lapon is)

Jelmagyarázat: n.a. - nem alkalmazható

II. A vizsgálat lefolytatása (18.§ (2))

1. Személyi feltételek (23.§)	Van	Nincs	n.a.	Megjegyzés
1.1. tartályvizsgáló vizsgát tett személy (1)	☒	☐	☐	ZSITNYÁNSZKI ZOLTÁN
- munkaköri leírás	☒	☐	☐	Rendelkezésre áll
- továbbképzési igazolás	☒	☐	☐	Biz.sz.:6/TV-TK-55/2017.
- érvényesség ideje	☒	☐	☐	2023.01.04.
1.2. tartályvizsgáló vizsgát tett személy (2)	☐	☐	☐	
- munkaköri leírás	☐	☐	☐	
- továbbképzési igazolás	☐	☐	☐	
- érvényesség ideje	☐	☐	☐	
1.3. tartálytisztítási vizsgát tett személy (1)	☐	☐	☐	
- munkaköri leírás	☐	☐	☐	
- továbbképzési igazolás	☐	☐	☐	
- érvényesség ideje	☐	☐	☐	

II. A vizsgálat lefolytatása (18.§ (2))

1. Személyi feltételek (23.§)	Van	Nincs	n.a.	Megjegyzés
1.4. tartálytisztítási vizsgát tett személy (2)	☐	☒	☐	
- munkaköri leírás	☐	☐	☐	
- továbbképzési igazolás	☐	☐	☐	
- érvényesség ideje	☐	☐	☐	
1.5. hegesztési felelős	☒	☐	☐	Szántai Péter
- munkaköri leírás	☒	☐	☐	Rendelkezésre áll
- végzettség, jártasság	☒	☐	☐	Biz.sz.:EWE HU 00298
1.6. munkavédelmi felelős	☒	☐	☐	Nagy László
- munkaköri leírás	☒	☐	☐	Rendelkezésre áll
- végzettség, jártasság	☒	☐	☐	Biz.sz.: 376426
1.7. tűzvédelmi felelős	☒	☐	☐	Nagy László
- munkaköri leírás	☒	☐	☐	Rendelkezésre áll
- végzettség, jártasság	☒	☐	☐	Biz.sz.: 230209
1.8. környezetvédelmi felelős	☒	☐	☐	Nagy László
- munkaköri leírás	☒	☐	☐	Rendelkezésre áll
- végzettség, jártasság	☒	☐	☐	Biz.sz.: 001400
1.9. minőségirányítási vezető	☒	☐	☐	Nagy László
- munkaköri leírás	☒	☐	☐	Rendelkezésre áll
- végzettség, jártasság	☒	☐	☐	Biz.sz.: TRA/09/29341
1.10. MSZ EN 9712 szerint tanúsított anyagvizsgáló	☒	☐	☐	
- eljárás / minősítési szint	☒	☐	☐	VT2, MT2, PT2, UT2
- munkaköri leírás	☐	☒	☐	Akkreditált alvállalkozó
1.11. minőségellenőrzésben résztvevő személyek száma:	☒	☐	☐	2
1.12. minősített és nyilvántartott hegesztők száma:	☒	☐	☐	6
1.13. szabvány-, jogszabály felelős	☒	☐	☐	Pasztuhov Péter
1.14. munkaköri alkalmasságot végző orvos	☒	☐	☐	Dr. Pocsai Julianna

Ha több személy rendelkezik vizsgával egy - egy területen, mindegyiket fel kell tüntetni, külön lapon is

2. Tárgyi feltételek

	Van	Nincs	n.a.	Megjegyzés
hegesztő berendezés(ek)	☒	☐	☐	Lista rendelkezésre áll
frisslevegős készülék	☒	☐	☐	Szerződés FER
egyéni védőfelszerelés	☒	☐	☐	Rendelkezésre áll
antisztatikus ruházat	☒	☐	☐	Rendelkezésre áll
tűzoltó készülékek	☒	☐	☐	20 db 12kg-os
munkahely elkerítő eszközök, tiltó táblák	☒	☐	☐	Rendelkezésre áll (20db)
hitelesített/kalibrált mérőeszközök	☒	☐	☐	Rendelkezésre áll (lista)
minőségügyi azonosító bélyegzők	☒	☐	☐	Rendelkezésre áll (D09, D10)
szikramentes szerszámok	☒	☐	☐	Rendelkezésre áll (KENEDY – lista szerint)
tanúsítottan robbanásbiztos lámpa	☒	☐	☐	Rendelkezésre áll (2db)
tanúsítottan robbanásbiztos szivattyúk	☒	☐	☐	Rend.áll – INGERSOLL RAND + szerződés szerint
légcserét biztosító berendezés	☒	☐	☐	RB-s ventilátor (2db)
mentőfelszerelés	☐	☐	☒	Testhevederek (25db), jelzőkötelek (6db)
gázkoncentráció ellenőrző műszer	☒	☐	☐	DRAGER X-am2000 (9db) +szerz.szerint
speciális tisztítóberendezés	☐	☐	☒	
szivárgásvizsgáló berendezés	☐	☐	☒	
korrozíós állapotfelmérő eszközei	☒	☐	☐	Gamma-Controll Kft.
horpadásellenőrzés eszközei	☒	☐	☐	Tolómérő, lámpa
eszközök falvastagság méréséhez, rögzítéséhez	☒	☐	☐	Gamma-Controll Kft.

beszállási engedély



Megrendelő biztosítja

egyéb



3. Eljárási (technológiai) feltételek

Van

Nincs

n.a.

Megjegyzés

3.1 Az egyes hegesztett szerkezetek
gyártását végző gazdálkodó szervezetek
alkalmasságának igazolásáról szóló
rendelet szerinti igazolás és
nyilvántartásba vétel (8/2018 (VIII.17.)
ITM)



csak gyártás / átalakítás, ill. hegesztéssel járó helyszíni
technológiai szerelés és javítás esetén

- Hatóság neve

Piacfelügyeleti és Műszaki
Felügyeleti Hatóság

- határozat száma

3/1998 IKIM száma

- igazolt tevékenység

ömlesztőhegesztés
végzésének feltételei

- érvényességi határidő

2020.04.30.

3.2 Egyéb hatósági nyilvántartásba vétel /
határozat



11/1994 (III.25.) IKM
rendeletet

- hatóság neve

Piacfelügyeleti és Műszaki
Felügyeleti Hatóság

- határozat száma

1/2016.MKHE-PMFH-
MSZOK 580-3/2016.

- igazolt tevékenység

tartályok, tároló
létesítmények és
berendezéseik

- érvényességi határidő

. 2020.04.30.

3.3 Tevékenységre vonatkozó munkautasítás



3.4 Munkavédelmi utasítás



3.5 Tűzvédelmi utasítás



3.6 Környezetvédelmi utasítás



Igen

Nem

n.a.

Megjegyzés

3.7 Rendelkezik-e akkreditált tanúsítótól ISO
9001 szerinti tanúsítvánnyal?



„Nem” válasz esetén ugorjon a 3.8-as
pontra

- tanúsító szervezet neve: EMT Zrt.

- tanúsítvány száma: 300-0090

- tanúsított tevékenység:

Mélyépítési munkák, földmunkák, víztelenítések, alapozási munkák (sík,-és mélyalapozás), vasbeton műtárgyak és speciális betonburkolatok (szikramentes, csúszásmentes, só-és saválló) készítése. Térburkolatok készítése és technológiai alapozás, közműépítési munkák. Csővezetéképítési munkák, illetve az ehhez szükséges gépészeti és technológiai szerelési munkák, acélszerkezetek gyártása és szerelése.

- érvényességi határidő: 2022.11.25

Va
n Nincs n.a.

3.8 Minőségügyi kézikönyv

☒ ☐ ☐

3.9 Egyéb minőségügyi eljárási utasítások:

3.11 Egyéb munkautasítások, technológiai utasítások:

érvényes hegesztési eljárások felsorolása (ha szükséges):

(az érvényes hegesztési eljárások felsorolása történhet külön lapon is)

Van Nincs n.a.

alvállalkozók, beszállítók nyilvántartása

☒ ☐ ☐

berendezések karbantartása

☒ ☐ ☐

azonosítás, nyomonkövethetőség

☒ ☐ ☐

mérőeszközök nyilvántartása

☒ ☐ ☐

alkalmazott érvényes szabványok
jegyzéke

☒ ☐ ☐

alkalmazott érvényes jogszabályok
jegyzéke

☒ ☐ ☐

Igen Nem n.a. Megjegyzés

3.12 Rendelkezik-e egyéb üzemalkalmassági
tanúsítvánnyal?

☒ ☐ ☐ EN ISO 3834-2

- tanúsító szervezet neve

ÉMI-TÜV-SÜD KFT.

- tanúsítvány száma

TA 1726-009-A

- tanúsított tevékenység:

- gépészeti és technológiai csőszerelés, csővezeték építése

- nyomástartó berendezések, tartályok gyártása, javítása, karbantartása

- hegesztett épületszerkezetek gyártása

- a tanúsító szervezet akkreditált:

☒ ☐

- érvényességi határidő

2020.04.30.

4. Szervezeti feltételek

Igen Nem n.a.

Megjegyzés

4.1 Alkalmaznak-e jegyzőkönyvet tisztítás esetén

- a munkaterület átvételekor ☐ ☐ ☒
- a kitermelt veszélyes hulladékról ☐ ☐ ☒
- a munkaterület visszaadásakor ☐ ☐ ☒

4.3 Alkalmaznak-e kísérő dokumentumokat? - melyeket?

☐ ☐ ☒

4.4 Van-e a veszélyes anyagok közúton történő szállítására vonatkozó hatósági engedélyük vagy erre szerződésük?

☐ ☐ ☒

4.5 Van-e a veszélyes anyagok befogadására, ill. kezelésére vonatkozó hatósági engedélyük vagy erre szerződésük?

☐ ☐ ☒

Egyéb: ☐ ☐ ☒

Jelmagyarázat: n.a. - nem alkalmazható

III. A vizsgálat eredménye, megállapítások

A lefolytatott vizsgálati eljárás alapján a gazdálkodó szervezet az 216/2019 (IX.5.) Korm.
rendelet 18. § (2) bekezdése szerinti követelményeknek

megfelelt / nem felelt meg,

így a gazdálkodó szervezet veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak és
berendezéseinek

- | | |
|--|--|
| ☒ gyártására | ☒ helyszíni technológiai szerelésére |
| ☒ javítására / átalakítására | ☐ szivárgásvizsgálatára |
| ☒ időszakos ellenőrző vizsgálatára | ☐ tisztítására |

alkalmas / nem alkalmas.

Az Alkalmassági Tanúsítvány kiadását a fent megnevezett tevékenységekre

- ☒ javaslom ☐ nem javaslom ☐ helyesbítő intézkedések megtétele szükséges

Szentendre, 2020-06-18

hely, dátum



Czibere Gábor
szakértő

Helyesbítő intézkedések:

A vizsgált vállalat

- ☐ a feljegyzett nem megfelelőség(ek) megszüntetésére határidőre eredményesen
intézkedett
- ☐ a feljegyzett nem megfelelőség(ek)et a határidőre nem szüntette meg,

ezért a vizsgálati jegyzőkönyvben feltüntetett tevékenység(ek) végzésére
alkalmas / nem alkalmas.

Az Alkalmassági Tanúsítvány

- ☐ javaslom ☐ nem javaslom

.....
hely, dátum

szakértő

**A vizsgált tevékenység jogszerű végzéséhez 2017. január 1-től a BFKH MMFF MFO
általi nyilvántartásba vétel megtörténte szükséges.**

Bővebb információ:

www. http://mkeh.gov.hu/piacfelugyeleti_muszaki/nyilvantartas_muszaki